

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84  
Тел/факс: 224-58-38, тел. 224-08-72  
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/540601001  
E-mail [cgns@cn.ru](mailto:cgns@cn.ru)  
Адрес осуществления деятельности:  
633261, НСО, р.п.Ордынское,  
пер.Школьный, д.7  
E-mail: [ordgigiena@bk.ru](mailto:ordgigiena@bk.ru)



РОСС.RU.0001.512085



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Н/СТ**

№ 343 от 19 февраля 2020 г.

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1    | <b>Сведения о Заказчике</b>                                  |  |
| 1.1  | Наименование   | Муниципальное предприятие "Жуланское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Жуланского сельсовета  |
| 1.2  | Адрес  | 632497, НСО, Кочковский р-н, Жуланка с, Лахина ул, д. 53   |
| 1.3  | Цель исследований  | производственный контроль  |
| 1.4  | Основание (наименование, номер документа)                    | Договор №24 от 21.01.2020 г.   |
| 2    | <b>Сведения об объекте</b>                                   |  |
| 2.1  | Наименование объекта   | Водопровод МП Жуланское ЖКХ  |
| 2.2  | Адрес объекта  | 632497, НСО, Кочковский р-н, Жуланка с, Лахина ул, д. 53 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)  |
| 3    | <b>Сведения о пробе (образце)</b>                            |  |
| 3.1  | Место (адрес) отбора   | 632496, Новосибирская область, Кочковский р-н, Республиканский п, Учительская ул, колонка  |
| 3.2  | Наименование   | 2.3. Питьевая вода   |
| 3.3  | Код  | 000366.БС.30.01.2020   |
| 3.4  | Изготовитель (наименование, адрес)                           |  |
| 3.5  | Дата изготовления (розлива):                                 |  |
| 3.6  | Тара, упаковка   | стерильные флаконы, пластмассовая емкость  |
| 3.7  | Объем партии   | Спецмарка  |
| 3.8  | Объем (количество)   | 0,5л : 1,5л  |
| 3.9  | Дата и время отбора  | 29 января 2020 г. 14 Час 10 Мин  |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации | Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе |
| 3.11 | Условия доставки   | автотранспорт, сумка-холодильник   |
| 3.12 | Условия отбора проб  | Наличие консервантов: Температура: +5°C  |
| 3.13 | Координаты точки отбора (для СГМ) *                          | Темпе-ра окружающей среды: °C  |
| 3.14 | Дата и время доставлен в ИЛЦ                                 | Темпе-ра воды: °C  |
| 3.15 | Нормативный документ на метод отбора                         | Ph воды:   |
| 4    | Дополнительные сведения                                      |  |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ /Зырянова Т.А./

Лицо утвердившее протокол: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ /  
Заместитель  
руководителя ИЛЦ  
Дятлова Е.А.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Протокол лабораторных исследований | Код формы: И.7.01 |
| № 343 от 19 февраля 2020 г.        | стр. 1 из 2       |

| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ              |  |                   |            |                   |     |
|--|--|-------------------|------------|-------------------|-----|
| Место проведения исследований:               | 633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7 |                   |            |                   |     |
| Номер направления:                           | ПК 040648  |                   |            |                   |     |
| Объем (количество) пробы:                    | 0,5л   |                   |            |                   |     |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 29 января 2020 г.  | 17                | час        | 15                | мин |
| Даты проведения исследований                 | Начало:  | 29 января 2020 г. | Окончание: | 31 января 2020 г. |     |

| Код пробы            | Наименование пробы / показатели | Результаты измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------|---------------------------|
| 000366.БС.30.01.2020 | 2.3. Питьевая вода              |                      |                    |         |                           |
|                      | ОМЧ                             | 0                    | не более 50        |         | МУК 4.2.1018-01           |
|                      | ОКВ                             | не обнаружены        | отсутствие         |         | МУК 4.2.1018-01           |
|                      | ТКБ в 100 мл                    | не обнаружены        | отсутствие         |         | МУК 4.2.1018-01           |

Дополнительные сведения:

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   |  |                   |            |                   |        |
|--|--|-------------------|------------|-------------------|--------|
| Место проведения исследований:   | 633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7 |                   |            |                   |        |
| Номер направления:   | ПК 040649  |                   |            |                   |        |
| Объем (количество) пробы:  | 1,5л   |                   |            |                   |        |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию   | 30 января 2020 г.  |                   | 09         | час               | 00 мин |
| Даты проведения исследований   | Начало:  | 30 января 2020 г. | Окончание: | 31 января 2020 г. |        |
| Средства измерений: Колориметр фотоконцентрационный Св. № 505769 от 19.08.2019 до 19.08.2020 |  |                   |            |                   |        |

| Код пробы            | Наименование пробы / показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|
| 000366.БС.30.01.2020 | 2.3. Питьевая вода              |                                      |                    |         |                           |
|                      | Запах 20 С                      | 0                                    | не более 2         | градусы | ГОСТ Р 57164-2016         |
|                      | Запах 60 С                      | 1                                    | не более 2         | градусы | ГОСТ Р 57164-2016         |
|                      | Вкус                            | 0                                    | не более 2         | баллы   | ГОСТ Р 57164-2016         |
|                      | Цветность                       | 17,16±3,43                           | не более 20        | градусы | ГОСТ 31868-2012           |
|                      | Мутность при 540 нм             | 2,79±0,41                            | не более 1,5       | мг/дм3  | ГОСТ Р 57164-2016         |

Дополнительные сведения:

Конец протокола



*Handwritten signature*

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Протокол лабораторных исследований | Код формы: И.7.01 |
| № 343 от 19 февраля 2020 г.        | стр. 2 из 2       |